

RR.271.13.2018

Sułów, 24.05.2018r.

-WYKONAWCY-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wyposażenie budynków przeznaczonych na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie” RR.271.13.2018

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 24 maja 2018r.

Pytanie 1

W związku z wybraniem przez Państwa opcji sceny mobilnej na podwoziu jezdnym, Wykonawca prosi o odpowiedź na poniższe pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza scenę o poniższych parametrach?

- Obciążenie podłogi 300 kg/m²
- Podest sceniczny składa się z trzech części – jednej stałej mocowanej bezpośrednio do ramy i dwóch ruchomych rozkładanych. Całość wykonana jest z profili aluminiowych pokrytych płytą antypoślizgową, wodoodporną, atestowaną. Wysokość od podłoża do sceny 1,0 m do 1,3 m.
- unoszenie dachu przy pomocy ręcznej pompy hydraulicznej
- Kratownice wykorzystane do produkcji słupów i konstrukcji dachu wykonane z kratownicy o grubości ścianki rury głównej 2 mm
- dach o kształcie profilowanym

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ww. zmiany parametrów sceny mobilnej.

Z up. Wójta
mgr Małgorzata Chmielewska
Kierownik Referatu Rozwoju