

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### " Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi - II etap"

Przyjęte rozwiązanie obejmuje w swym zakresie przyłącze z budynku mieszkalnego do urządzeń oczyszczalni wraz z systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu.

Zaprojektowane oczyszczalnie przydomowe pracujące w technologii SBR zgodnej z normą PN-EN 12566-3.

Ciąg technologiczny przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z następujących elementów :

1. Reaktor biologiczny.
2. Osadnik

Proces SBR jest oparty na zasadzie sekwencyjnego, automatycznego powtarzania faz pracy oczyszczalni .

Oczyszczone ścieki są odprowadzane do gruntu przy pomocy drenażu klasycznego, poletka rozsączającego lub studni chłonnej.

Projekt zakłada wybudowanie :

20 szt. oczyszczalni ścieków RLM4, o przepustowości nominalnej

0,6m<sup>3</sup>/d 8 szt. oczyszczalni ścieków RLM6, o przepustowości nominalnej

0,9m<sup>3</sup>/d 1 szt. oczyszczalni ścieków RLM10, o przepustowości

nominalnej 1,5m<sup>3</sup>/d Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków :

Lp.	Adres	Nr działki	Przepustowość [m <sup>3</sup> /d]
1.	Rozłopy 108	99/5	0,6
2.	Sułów 26	288	0,6
3.	Sułowiec 65	1020/3	0,6
4.	Tworyczów 150a	157/4	0,6
5.	Sułów 59	464	0,6
6.	Tworyczów 116	332/1, 333/2	0,6
7.	Sąsiadka 82	5040/2	0,6
8.	Żrebce 10	595/2	0,6
9.	Sułowiec 49	1005/1	0,6
10.	Żrebce 32	335	0,6
11.	Rozłopy 137A	71/3	0,6
12.	Sułów 76	655	0,6
13.	Michałów, ul. Chmielna 23	228/2	0,6
14.	Sułówek 30	463	1,5
15.	Michałów , ul. Chmielna 23a	228/3,	0,6
16.	Deszkowice Pierwsze 11	192/14	0,6
17.	Deszkowice Pierwsze 5	186/9, 186/1	0,9
18.	Deszkowice Drugie 23	238/12	0,6
19.	Sąsiadka 109	3849, 3846, 3845	0,6
20.	Deszkowice Drugie 70	354	0,6
21.	Żrebce 87	483, 482	0,9
22.	Rozłopy 16	150/6	0,6
23.	Sąsiadka 145	5365	0,9
24.	Deszkowice Pierwsze 14	195/12,	0,9
25.	Kitów 14	532/2, 530/1	0,9
26.	Kitów 11	1657/2, 1659	0,9
27.	Żrebce 17	466	0,6

28.	Sułów 22	277, 278	0,9
29.	Deszkowice II	349/2, 349/12, dr 728	0,9