

Sułów, 03.08.2026 r.

Zamawiający:
Gmina Sułów,
Sułów 63,
22-448 Sułów

**Wszyscy wykonawcy
postępowania RR.271.9.2026**

1. W związku z zadanymi pytaniami Wykonawców, Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi.

Pytanie numer 1. z 31.07.2026 r. (data wpływu: 03.08.2026 r.)

Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze **stacjonarne** nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy agregat ma spełniać wymagania normy emisji spalin Stage V. Czy ma być oferowany agregat stacjonarny oraz przyczepa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Maszyna stacjonarna stale przytwierdzona do przyczepy.

Pytanie numer 2. z 31.07.2026 r. (data wpływu: 03.08.2026 r.)

Czy dopuszczają Państwo agregat o wymiarach: 265x110x190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania agregatu prądotwórczego o wymiarach 265x110x190 cm. Wymagane w dokumentacji wymiary agregatu wynoszą $295 \times 108 \times 150$ cm, a wskazana w pytaniu propozycja przekracza dopuszczone parametry, w szczególności w zakresie wysokości urządzenia.

Pytanie numer 3. z 31.07.2026 r. (data wpływu: 03.08.2026 r.)

Wymagają Państwo, a by agregat miał możliwość wysyłania sygnałów z wykorzystaniem sieci GSM. Proszę o potwierdzenie czy agregat ma być wyposażony w modem GSM, czy tylko ma mieć możliwość wyposażenia w taki modem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany agregat posiadał możliwość wyposażenia w modem GSM. Wyposażenie agregatu w modem GSM na etapie dostawy nie jest wymagane.

Pytanie numer 4. z 31.07.2026 r. (data wpływu: 03.08.2026 r.)

Wymagają Państwo: zrzut obciążenia, obciążenie zastępcze. Proszę o potwierdzenie czy chodzi tylko o to, aby sterownika posiadał takie możliwości, czy z agregatem ma być dostarczona obciążnica. Jeśli tak to jakiej mocy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymagane jest, aby sterownik agregatu posiadał funkcje zrzutu obciążenia oraz obciążenia zastępczego. Zamawiający nie wymaga dostarczenia obciążnicy wraz z agregatem.

Pytanie numer 5. z 31.07.2026 r. (data wpływu: 03.08.2026 r.)

Wymagają Państwo: przyczepa z homologacją do rejestracji jako przyczepa specjalna pod agregat prądotwórczy. Proszę o potwierdzenie czy chodzi Państwu o homologację samej przyczepy, czy całości (agregat + przyczepa) jako pojazd specjalny. Ta druga opcja jest możliwa tylko w przypadku agregatu spełniającego normę emisji spalin Stage V.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga homologacji samej przyczepy.

Pytanie numer 6. z 31.07.2026 r. (data wpływu: 03.08.2026 r.)

Czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty na adres e-mail, lub na skrzynkę ePUAP (e-doręczenie)? W obecnych czasach wszystkie sprawy urzędowe można załatwiać elektronicznie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail zamowienia@sulow.pl lub skrzynki (e-Doręczenia), zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania.

WÓJTA GMINY

.....*Piotr Kał...*.....

(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu)

