

Sułów, 31.07.2026 r.

Zamawiający:
Gmina Sułów,
Sułów 63,
22-448 Sułów

**Wszyscy wykonawcy
postępowania RR.271.9.2026**

1. W związku z zadanymi pytaniami Wykonawców, Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi.

Pytanie numer 1. z 30.07.2026 r. (data wpływu: 31.07.2026 r.)

1. Homologacja i rejestracja przyczepy

Zamawiający wymaga, aby przyczepa posiadała homologację umożliwiającą jej rejestrację jako „przyczepa specjalna pod agregat prądotwórczy”.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający podtrzymuje wymóg rejestracji przyczepy jako pojazdu specjalnego. Według informacji uzyskanych od producentów przyczep obecnie nie występuje odrębne świadectwo homologacji typu określane jako homologacja „przyczepy specjalnej pod agregat prądotwórczy”.

Czy Zamawiający dopuści homologowaną przyczepę ciężarową/platformową, właściwie dobraną do masy i wymiarów agregatu, z dokumentami umożliwiającymi rejestrację i legalne poruszanie się po drogach publicznych?

Jeżeli Zamawiający podtrzymuje wymóg rejestracji jako przyczepy specjalnej, prosimy o wskazanie wymaganej kategorii, rodzaju i podrodzaju pojazdu, które mają zostać wpisane w dokumentach homologacyjnych i dowodzie rejestracyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza homologowaną przyczepę ciężarową/platformową, właściwie dobraną do masy i wymiarów agregatu, z dokumentami umożliwiającymi rejestrację i legalne poruszanie się po drogach publicznych.

Pytanie numer 2. z 30.07.2026 r. (data wpływu: 31.07.2026 r.)

2. Długość platformy a długość agregatu

W OPZ podano:

- maksymalną długość agregatu: 2950 mm,
- długość podwozia przyczepy: 2500 mm.

Agregat o długości przekraczającej 2500 mm nie zmieści się w całości na platformie o wskazanej długości. Prosimy o wyjaśnienie, czy wymiar 2500 mm jest wartością minimalną, orientacyjną czy wymaganą dokładnie.

Czy Zamawiający dopuści dłuższą platformę, odpowiednio dostosowaną do rzeczywistych wymiarów oferowanego agregatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dłuższą platformę, odpowiednio dostosowaną do rzeczywistych wymiarów oferowanego agregatu (przyjęta wartość jest wartością minimalną).

Pytanie numer 3. z 30.07.2026 r. (data wpływu: 31.07.2026 r.)

3. Nośność osi, DMC i urządzenie najazdowe

W OPZ wskazano:

- dwie osie hamowane, każda o nośności 1700 kg,
- urządzenie najazdowe z zaczepem kulowym o dopuszczalnym obciążeniu 1700 kg.

Dwie osie o nośności 1700 kg każda wskazują na możliwość zastosowania przyczepy o DMC do około 3400 kg. Jednocześnie urządzenie najazdowe o dopuszczalnym obciążeniu 1700 kg ograniczałoby DMC całej przyczepy do 1700 kg i nie pozwalałoby wykorzystać nośności obu osi.

Prosimy o podanie wymaganej:

- DMC przyczepy,
- minimalnej ładowności,
- dopuszczalnej masy własnej,
- dopuszczalnego obciążenia urządzenia najazdowego i zaczepu.

Czy zapis dotyczący urządzenia najazdowego o obciążeniu 1700 kg stanowi omyłkę i Zamawiający wymaga urządzenia najazdowego oraz zaczepu dostosowanego do pełnej DMC przyczepy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga urządzenia najazdowego oraz zaczepu dostosowanego do pełnej DMC przyczepy.

Prosimy również o potwierdzenie, że dopuszczalna będzie przyczepa o parametrach dobranych do rzeczywistej masy i wymiarów oferowanego agregatu, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności z przepisami ruchu drogowego i dokumentami homologacyjnymi.

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie przyczepy o parametrach dobranych do rzeczywistej masy i wymiarów oferowanego agregatu, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz dokumentami homologacyjnymi.

Pytanie numer 4. z 30.07.2026 r. (data wpływu: 31.07.2026 r.)

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary agregatu prądotwórczego wynoszące (dł. x szer. x wys.) – 306 x 114 x 220 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania agregatu prądotwórczego o wymiarach $306 \times 114 \times 220$ cm. Wymagane w dokumentacji wymiary agregatu wynoszą $295 \times 108 \times 150$ cm, a wskazana w pytaniu propozycja przekracza dopuszczone parametry, w szczególności w zakresie wysokości urządzenia.

WÓJT GMINY

Piotr Kątszewski

.....
(Kierownik Zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności w jego
imieniu)

