

***Pytania i odpowiedzi uszczegóławiające z poprzedniego postępowania.***

**Pytania z dnia 17.08.2022 r.**

**Pytanie 1.**

Czy dopuszczacie w zamówieniu do budowy altany użycie zamiast materiału drewna liściastego klasy D30, użycie drewna konstrukcyjnego klasy C24 gatunku iglastego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do budowy altany użycia materiału konstrukcyjnego klasy C24 gatunku iglastego.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo? Zmiana ta wynika z różnych rozwiązań technologicznych dostawców, a takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej trwałe i lepsze pod względem estetycznym w późniejszych latach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń placu zabaw ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.