

RR.271.6.2019

Sułów, 26.04.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy
postępowania nr RR.271.6.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Deszkowice Drugie”

Działając na podstawie przepisów art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął 23.04.2019 r.

Pytanie 1

Wg pkt. 2.2 opisu technicznego zaprojektowano warstwę ścieralną AC11S oraz pkt.4 podaje kategorię ruchu KR1, natomiast wg Przekrojów konstrukcyjnych - rys. 3-5 - AC8S. Dodatkowo SST s. 120-121 wyłącza zastosowanie mieszanki AC8S KR3-4. Prosimy o uściślenie parametru warstwy ścieralnej.

Odpowiedź

Proszę przyjąć do wyceny warstwę ścieralną z mieszanki AC8S dla KR 3-4.

Pytanie 2

Prosimy o podanie dokładnych ilości skropienia (kg/m²) asfaltem dot. poz. z przedmiaru: poz.5.2 dwa razy; poz.5.4 (krotność 3); poz. 5.7 (krotność 3).

Odpowiedź

W pozycjach 5.4 i 5.7 błędnie podanorotność skropienia 3, Proszę przyjąćrotność 1. Ilość skropienia na m² wg SST.

WÓJTA GMINY
Leon Kulak