

RR.271.21.2019

Sułów, 16.12.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania w przetargu nieograniczonym pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie.**”

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej i SIWZ.

Pytania z dnia 12.12.2019 r.

1. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że część grzejników posiada osłony grzejnikowe drewniane. Proszę o informację czy po wymianie grzejników należy wykonać nowe osłony grzejnikowe oraz w jakim zakresie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Po dokonaniu wymiany grzejników należy zamontować istniejące osłony oraz wykonać nowe osłony na pozostałe. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie grzejniki powinny posiadać takie osłony.

Wszyscy wykonawcy są zobowiązani do przygotowania oferty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym dokumentem z dniem 16.12.2019 r., które są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostała treść SIWZ oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
Leon Dulak

