



RR.271.21.2019

Sułów, 17.12.2019 r.

## Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania w przetargu nieograniczonym pn. „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie.**”

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej i SIWZ.

**Pytanie 1.** Prosimy o doprecyzowanie projektu sanitarnego kotłowni o brakujące informacje m.in.:

- a) pojemności dobranych przeponowych naczyń wzbiornych,
- b) dane dobranych pomp obiegowych,
- c) średnice pozostałej armatury: zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry,
- d) średnice rurociągów w obrębie kotłowni

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wszystkie dane są na schemacie technologicznym kotłowni w załączniku nr 1 do SIWZ po zmianie z dnia 04.12.2019r.

**Pytanie 2.** Prosimy o doprecyzowanie ilości oraz pojemności przeponowych naczyń wzbiornych. Zgodnie z przedmiarem Zamawiający przewiduje montaż jednego naczynia wzbiornego natomiast na schemacie kotłowni widnieją dwa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje montaż jednego naczynia.

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający przewiduje montaż zaworów regulacyjnych/równorzędnych?

W przedmiarze brak zaworów natomiast są one pokazane na rozwinięciach instalacji. Dodatkowo zwracamy uwagę na problem niepełnej regulacji instalacji, jeżeli Zamawiający nie przewiduje montażu zaworu regulacyjnego na obiegu „A”, podczas gdy na obiegach „B” i „C” zawory zostaną zamontowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W wycenie należy uwzględnić montaż zaworów zgodnie z rozwinięciem, oraz dodatkowo na obiegu A.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie 4.** Czy zamawiający przewiduje montaż więcej niż jednego grzejnika łazienkowego?

**Zgodnie z przedmiarem oraz rozwinięciami instalacji do montażu przewidziano jeden grzejnik łazienkowy.** Natomiast w opisie są wymienione grzejniki łazienkowe w pomieszczeniu sprzątaczkii oraz łazienkach. Prosimy o doprecyzowanie ilości grzejników łazienkowych oraz ich wymiarów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przewidziano montaż jednego grzejnika łazienkowego w zapleczu sprzątaczkii.

**Uwaga:**

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

  
**WÓJT**  
**Leon Bułak**