

RR.271.21.2020

Sułów, dnia 22.09.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania w przetargu nieograniczonym pn. **”Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach – dostawa i montaż kotła c.o. na biomasę”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej i SIWZ.

Pytanie z 22.09.2020 r.

Pytanie 1. W dokumentach SIWZ - projekt pkt. 9 układ podawania i magazynowania paliwa - piszczcie: " wykorzystując istniejące pomieszczenie na paliwa należy wykonać w nim zbiornik (magazyn) na pellet o pojemności uzgodnionej z użytkownikiem". Zamiast wykonywać proponowany magazyn paliwa - proponuję zainstalowanie zasobnika paliwa (pelletu). Zbiorniki większe do wyboru to: 470 litrów ; 770 litrów czy 1368 litrów - proponuję wybór zasobnika pelletu o pojemności 770 litrów - czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. Zbiornik (magazyn) na pelet należy wykonać zgodnie z przedmiarem oraz schematem kotłowni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SIWZ oraz termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY**Leon Bulak**.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)