



Sułów, dnia 14.01.2021 r.

Znak postępowania: RR.271.37.2020

-do Wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sasiadce.**”

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, **przekazuje treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 11.01.2021 r.:

Pytanie 1. 1. Brak informacji dot. pomp obiegowych - proszę o podanie parametrów w celu sporządzenia odpowiedniej kalkulacji. W projekcie są zamieszczone jedynie parametry pompy zmieszania kotłowego : DN25, $Q_{max} = 3m^3/h$, $H_{max}=4,0m$

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry pomp znajdują się na rozwinięciu:

P1 - $Q=0,78m^3/h$, $H=2,03m$

P2 - $Q=1,16m^3/h$, $H=1,06m$

Pytanie 2. Wg. schematu technologicznego instalacji solarnej -brak pozycji w przedmiarze robót dot. podgrzewacza C.W.U. o poj. 500l.

Odpowiedź Zamawiającego:

W kalkulacji należy uwzględnić wymieniony element.

Pytanie 3. Wg. schematu technologicznego instalacji solarnej -brak pozycji w przedmiarze robót dot. termostacyjny zawór mieszający.

Odpowiedź Zamawiającego:

W kalkulacji należy uwzględnić wymieniony element.

Pytanie 4. Wg. schematu technologicznego instalacji solarnej -brak pozycji w przedmiarze robót dot. moduł grzewczy elektryczny o mocy 2kW -230V.

Odpowiedź Zamawiającego:

W kalkulacji należy uwzględnić wymieniony element.

Pytanie 5. Wg. schematu technologicznego instalacji solarnej -brak pozycji w przedmiarze robót dot. pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W kalkulacji należy uwzględnić wymieniony element.

Pytanie 6. Wg. schematu technologicznego instalacji solarnej- przedmiar robót zawiera błędną ilość zaworów w stosunku do schematu. W przedmiarze nie uwzględniono również zaworów zwrotnych.

Czy w kalkulacji należy uwzględnić wyżej wymienione elementy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie wymienione elementy w schemacie technologicznym instalacji solarnej.

- II. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- III. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 11.01.2021 r. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale XXV E pkt.14 oraz w rozdziale XXVI SIWZ, a mianowicie:**

w rozdziale XXV E pkt.14 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Gmina Sulów

Sulów 63

22-448 Sulów

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:



Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce" - RR.271.37.2020 - nie otwierać przed dniem 18 stycznia 2021 r. przed godz. 10.15 Dostarczyć do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 do Sekretariatu Urzędu Gminy – pokój nr 1".

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub wycofanie”.

UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty/opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

w rozdziale XXV E pkt.14 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Gmina Sulów

Sulów 63

22-448 Sulów

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce" - RR.271.37.2020 - nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2021 r. przed godz. 10.15 Dostarczyć do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 do Sekretariatu Urzędu Gminy – pokój nr 1".

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub wycofanie”.

UWAGA!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty/opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

w rozdziale XXVI SIWZ przed zmianą jest:

1. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce:

**Gmina Sulów
Sulów 63
22-448 Sulów
(sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 1)**

Termin:

do dnia 18 stycznia 2021 r., do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

**Gmina Sulów
Sulów 63
22-448 Sulów
Sala Konferencyjna – nr 11 – parter
budynku.**

Termin:

Dnia 18 stycznia 2021 r., godz. 10.15.

3. Otwarcie ofert:

- 1) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
- 2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 3) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

w rozdziale XXVI SIWZ po zmianie jest:

1. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce:

Gmina Sulów
Sulów 63
22-448 Sulów
(sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 1)

Termin:

do dnia 22 stycznia 2021 r., do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Gmina Sulów
Sulów 63
22-448 Sulów
Sala Konferencyjna – nr 11 – parter
budynku.

Termin:

Dnia 22 stycznia 2021 r., godz. 10.15.

3. Otwarcie ofert:

- 4) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
- 5) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 6) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

IV. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr: 776007-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. zmienionego ogłoszeniem nr 540563256-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

V. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY
Leon Bulak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

